



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067  
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010  
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.РУ.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,  
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.09.П.011656.12.13

Дата 17. 12. 2013 г.

На основании заявления № 10124

от 02.12.2013

Организация-изготовитель: "CONTESSE NV"  
Адрес: 9810 Eke-Nazareth, Begoniastraat 9d, Belgium, Бельгия

Импортер (поставщик), получатель: ООО "ВИНИЛАМ"  
Адрес: 119454, г. Москва, Проспект Вернадского, дом 4, оф.3 (Россия)

Наименование продукции: Виниловое напольное покрытие с маркировкой VINILAM

Продукция изготовлена в соответствии: с декларацией о соответствии

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление, протокол испытаний, макет этикетки, контракт № 2013SMC01 от 15.08.2013 г., регистрационные документы, доверенность.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой виниловое покрытие в виде планок

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации):  
протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.РУ.ЦОА.023.554) №2696/2696-М13 от 28.11.2013 г.

№ 052816

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Интенсивность запаха образца, балл	1	не более 2
Формальдегид, мг/м <sup>3</sup>	менее 0,01	не более 0,01
Диоктилфталат, мг/м <sup>3</sup>	менее 0,01	не более 0,02
Дибutilфталат, мг/м <sup>3</sup>	менее 0,01	не более 0,1
Фенол, мг/м <sup>3</sup>	менее 0,001	не более 0,003
Напряженность электростатического поля, кВ/м, не более	4,5	не более 15,0

Область применения: для жилых и общественных зданий категории А-В

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: соблюдение требований инструкции по применению

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: Виниловое напольное покрытие с маркировкой VINILAM соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом  
гигиены труда и ИНИ

Эксперт (эксперты)



Иваненко А.В.

Ф.И.О.

Рудиева Е. А.

Васильева Г. В.