

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-KR.ПБ57.В.03190**
(номер сертификата соответствия)

ТР **0658137**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение заявителя)
почты: bella-floor@yandex.ru.

Общество с ограниченной ответственностью «Красивый пол» (ООО «Красивый пол»)
Адрес: 117218, Россия, г. Москва, Нахимовский пр-т, д. 24, стр. 4, пом. I, комната 21.
ОГРН: 1137746533869. Телефон: 84957234978, факс: 84957234978, адрес электронной

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение изготовителя
продукции)

Фирма «NOX Corporation».
Адрес: Yoonil Bldg. 5F, Seocho-dong 1443-15, Seocho-gu, Seoul 137-865, Республика Корея.
Телефон: 8225207600, Факс 8225207600.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)
почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 07.10.2015 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО
АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

ОС ООО "ПожСтандарт". 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф.
302. Телефон 84997306981; 84959891249, факс 84956415190, адрес электронной

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Покртия напольные на основе поливинилхлорида в плитках марок: «NOX ECOLAY», «NOX
PRIME TILE», «NOX ECOCLICK», «NOX ECOLOCK», «LOOM»; толщиной
от 3 до 7 мм, поверхностной плотностью от 3 до 12 кг/м², выпускаемые по технической
документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
22 4932

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических
регламентов), на соответствие требованиям которого
(которых) проводилась сертификация)

статья 149, Приложение, таблицы 3, 27. Класс пожарной опасности строительного
материала КМ2 согласно приложению на 1 листе (бланк ТР № 0506341).

Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности (Федеральный закон от
22.07.2008 N 123-ФЗ в ред. от 13.07.2015 года N
234-ФЗ), глава 18, статья 80, п. 1, глава 19,
статья 81, п. 1, глава 30, статья 134, глава 33,

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3918 10 900 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № ПИПБ0279/07-2016 от 14.07.2016 г.,
ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010, адрес: 142201,
Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78; 142211, Московская область, г. Серпухов, ул. Оборонная, д. 2.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя
требованиям ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2011), № РОСС
KR.OC04.СМК.00649 от 21.06.2016 г. до 21.06.2019 г., выдан ОС ООО
«Евротест», рег. № СДС-СМ.RU.3791.OC04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.07.2016 по 17.07.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Л.Б. Харгатаева

Т.В. Харгатаева

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Н.Э. Иванова

Н.Э. Иванова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-KR.ПБ57.В.03190
(обязательная сертификация)

ТР 0506341
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование, национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В2 умеренновоспламеняемые по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности – Д2 с умеренной дымообразующей способностью по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности продуктов горения – Т2 умеренноопасные по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа распространения пламени по поверхности – РП1 нераспространяющие по ФЗ 123 ст. 13.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Т.В. Харгатаева

Т.В. Харгатаева

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Н.Э. Иванова

Н.Э. Иванова