

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС ВЕ.АГ98.Н10701

Срок действия с 13.12.2013 по 12.12.2016

№ 0910208

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АГ98. Орган по сертификации продукции ООО "ЮгРесурс". 117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 23А, стр. 3, тел. 8 985 766 92 24, E-mail info@ug-resurs.ru.

ПРОДУКЦИЯ Напольное поливинилхлоридное покрытие марки "VINILAM" толщина от 2 до 8 мм.
Серийный выпуск по контракту № 2013SMC01.

КОД ОК 005 (ОКП):

57 7200

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ по спецификации

КОД ТН ВЭД России:

3918 10 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "CONTESSE NV".
Адрес: Eke-Nazareth, Begoniastraat 9d, Belgium, Бельгия.
Телефон +32(0) 92223525, факс +32(0) 92223225.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ВИНИЛАМ».
Адрес: 119454, г. Москва, пр-т Вернадского, д.24, оф.3.
Телефон +7 (495) 664-52-22.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 41504-ТО4/1-413 от 12.12.2013 г., Испытательная лаборатория ООО "ЮгРесурс", рег. № РОСС RU.0001.21АВ93 от 28.10.2011, адрес: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 9, оф. 307
С-ВЕ.ПБ25.В.01567 от 27.02.2013 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2.



Руководитель органа

Григорьев
подпись

Е.В. Прокудина

инициалы, фамилия

Эксперт

Мигачев
подпись

Б.С. Мигачев

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-ВЕ.ПБ25.В.01567
(номер сертификата соответствия)

ТР 0642176
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение заявителя)

ООО "ВИНИЛАМ" Адрес: 119454, г. Москва, Вернадского пр-т, д. 24. ОГРН: 1137746314331.
Телефон +7 495 943 41 80, факс +7 495 943 41 80.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

"Contesse NV". Адрес: 9810 Eke-Nazareth, Begoniastraat, 9d, Бельгия. Телефон +32 (0) 9 222 35 25, факс +32 (0) 9 222 32 25. <http://contesse-floors.com>

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности". Россия, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. 771-7472, факс 771-7473. ОГРН: 1085038002906. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Напольные поливинилхлоридные покрытия марки "Vinilam" толщиной от 3 мм до 6 мм. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2. Приложение (Бланк № 0057716)

код ОК 005 (ОКП)

57 7200

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

3918 10 900 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

RU.ИН14 от 25.08.2010 г.

Протокол сертификационных испытаний № 1776-С/ТР от 26.02.2013 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО "Технологии пожарной безопасности", № ТРПБ.

Акт о результатах анализа состояния производства № 1412-АП от 09.11.2012 г. ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности", № ТРПБ.RU.ПБ25 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.02.2013 по 26.02.2016



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Ю.Н. Гришин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.А. Козарицкий

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ВЕ.ПБ25.В.01567
(обязательная сертификация)

ТР 0057716
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости - В1.
ГОСТ 12.1.044	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности - Д2.
ГОСТ 12.1.044	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности продуктов горения - Т2.
ГОСТ Р 51032	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа распространения пламени - РП1.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Ю.Н. Гришин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.А. Козарицкий