

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№

С-РТ.ПБ68.В.02598

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0013329

Общество с ограниченной ответственностью «Рускорк».

Адрес: 197110, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, Песочная набережная, дом 40, строение А, квартира 31.

ОГРН: 1167847356885. Телефон: +79127964747, факс: +73517964796, e-mail: bp@ruscork.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Granorte - Revestimentos de Cortiça, Lda.».

Адрес: ПОРТУГАЛИЯ, 4520-470 Rio Meão, Avenida de Santiago, 68.

Телефон: +351256781562, факс: +351256781562, e-mail: info@granorte.pt.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "Пожарная Сертификационная Компания". Юридический адрес: 125319, г. Москва, 1-я ул. Аэропортовская, д. 6, пом. VI, комн. 1-4. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(499)677-56-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Напольное покрытие трехслойное в виде плит, поверхностный слой – агломерированная пробка со связующим веществом (полиуретановый клей), покрытая лаком, центральный слой – древесноволокнистая плита, пробковая подложка толщиной от 1 до 1,5 мм, плотностью от 450 до 1000 кг/м³, общей толщиной от 10 до 14 мм, марок: RUSCORK, GRANORTE, CORK WALL TILES, CORK FLOOR TILES, Emotions, VITA, VITA DÉCOR, Studio, Vita classic, Corium, Decorium, Cork Parquet floors, выпускаемое по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 16.21.14

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 4411 92 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 года N 234-ФЗ от 03.07.2016 года N 301-ФЗ). Приложение, таблица 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5, согласно приложению №1 на 1 листе (бланк № 0012691).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний: № ПБ74-118/04-2017 от 27.04.2017 г., ИЦ "СЗРЦ ТЕСТ" ООО "СЗРЦ ПБ". Аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ИН98 от 21.12.2011 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДС.НПС.РТ.001.ОС.05.00562 от 29.09.2016 г., выдан ОС ООО «ПромСтандарт», рег. № СДС.НПС.001.ОС.05.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

27.04.2017

по

26.04.2020

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

М.В. Ануфриков

инициалы, фамилия

К.Х. Рахматуллин

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

С-РТ.ПБ68.В.02598

(обязательная сертификация)

№ 0012691

Приложение №1

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Сильнораспространяющие (РП4) в соответствии со ст. 13, п. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	С высокой дымообразующей способностью (Д3) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Умеренноопасные (Т2) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

М.В. Ануфриков

инициалы, фамилия

К.Х. Рахматуллин

инициалы, фамилия